Приложение № 10
к протоколу XXII заседания Совместной Российско-Эстонской комиссии по охране и рациональному использованию трансграничных вод

Eesti-Vene piiriveekogude kaitse ja kasutamise ühiskomisjoni XXII istungi protokolli **lisa 10**

Информация
о состоянии гидротехнических сооружений Нарвской ГЭС-13
филиала «Невский» ПАО «ТГК-1».

1. 16 октября 2018 г. рыбоход был выведен из эксплуатации, выполнены технические мероприятия по консервации сооружения на зимний период.

2. В течение паводкового периода с марта по май 2019 г. через пролеты водосливной плотины холостые пропуски паводковых вод не производились на российской территории. Паводок носил необильный вяло выраженный характер.

3. В июле 2019 г. запланировано проведение ежегодного планового водолазного осмотра подводной части ж\б плотины, принадлежащей ПАО «ТГК-1».

4. В процессе мониторинга акватории Нарвского водохранилища в течении 2018-2019 г.г. крупных плавающих островов не обнаружено.

5. В течении 2018-2019 г.г. проводились плановые тренировки и совместные учения персонала ГЭС-13 с органами МЧС, муниципальной администрации, государственной пожарной охраны, скорой помощи, погранвойсками по отработке взаимодействия при возникновении, локализации и ликвидации последствий ЧС на ГТС ГЭС-13.

Гидротехнические сооружения и гидромеханическое оборудование железобетонной водосливной плотины Нарвской ГЭС-13 ПАО «ТГК-1» находятся в удовлетворительном состоянии. Текущая эксплуатация и ремонтное обслуживание выполняются своевременно и качественно в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и действующего законодательства РФ.

Директор Нарвской ГЭС-13 О.А. Медведев