Eesti-Vene piiriveekogude
kaitse ja kasutamise
ühiskomisjoni 20 istungi
protokolli **lisa 12**

Teave Narva HEJ-13 hüdrotehniliste rajatiste Nevski filiaali AAS TGK-1 seisundi kohta

1. Kalapääs avati hooajaliseks kasutamiseks 5. juunil 2017. aastal. Pääs suleti 11. oktoobril 2016. aastal talveperioodi ajaks.

2. Suurvee ajal märtsist maini 2017. aastal tungis vesi läbi ülevoolutammi avade Venemaa territooriumile. 2017. aasta juunis viis komisjon läbi hüdrotehniliste rajatiste plaanilise ülevaatuse. Koostati (puuduste) aruanded jooksva remondi tegemiseks ning 2017.–2018. aasta sügistalve perioodiks ettevalmistumiseks.

3. 2017. aasta juulis on plaanitud AASle TGK-1 kuuluva raudbetoonist tammi veealuse osa iga-aastane ülevaatus.

4. Narva veehoidla seire käigus 2017. aastal suuri ujuvsaari ei täheldatud. 2016. aasta 8. juunil ja 28. septembril liikusid kaks korda läbi ülevoolutammi väikesed, umbes 40- ja 20-ruutmeetrised saared.

5. 2017. aastal toimusid HEJ-13 personali, hädaolukordade ministeeriumi, kohaliku omavalitsuse, riikliku tuletõrje, kiirabi ning piirivalveametnike koolitused ja ühisõppused HEJ-13 hüdrotehnilistel rajatistel hädaolukordade tekkimise, lokaliseerimise ja likvideerimise koostöö harjutamiseks.

Narva HEJ-13 AASi TGK-1 raudbetoonist ülevoolutammi hüdrotehnilised rajatised ja hüdromehaanilised seadmed on rahuldavas seisukorras. Pidev kasutamine ja hooldusremont toimub õigeaegselt ja kvaliteetselt, normatiivtehnilise dokumentatsiooni nõuete ning Venemaa Föderatsiooni kehtiva seadusandluse kohaselt.

AASi TGK 1 peainsener,
Nevski filiaali direktor

_____A. I. Vorobjov